

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียล 1869

ชั้น 1

ห้อง ทริพยูนิต

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1869 ชื่อ Trane

ขนาด 24000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	224	221	
		-Ir (A)	10.35	9.19	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		60	60	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ พงษ์สิทธิ์

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียล

ชั้น 1

ห้อง 401

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1840 ชื่อ Trane

ขนาด 24,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	224	223	
		-Ir (A)	4.54	8.88	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		58	58	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ พอล

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและชุดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขันต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/๑/๖3

อาคาร อิมพีเรียล ๑๖

ชั้น 1

ห้อง ห้องประชุม

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1841 ชื่อ Trane

ขนาด 10,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	229	224	
		-Ir (A)	5.31	3.44	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		50	50	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ มอัส

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝากรอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขันต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียล 1845

ชั้น 1

ห้อง 701

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1842 ชื่อ Trane

ขนาด 18,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	228	222	
		-Ir (A)	6.74	5.25	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		52	52	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ นวศกร

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขันต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อ็อคซีจี 195

ชั้น 2

ห้อง ฝักรูป ๑๑๑

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1896 ชื่อ Daikin

ขนาด 30,000 Btu ชนิดน้ำยา R32

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	223	220	
		-Ir (A)	8.84	9.45	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		130	130	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ มนต์ 18

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียล

ชั้น 2

ห้อง ฝายนาถนถ

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1899

ยี่ห้อ Trane

ขนาด 36,000 Btu

ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ

☐

ติดผนัง

☒

แขวนใต้ฝ้า

☐

ตั้งพื้น

☐

ตู้ตั้ง

☐

ทอลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	225	220	
		-Ir (A)	15.09	13.96	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		60	60	

ผลการตรวจเช็ค

☒

ปกติ

☐

ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ พงษ์ 19

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียล

ชั้น 2

ห้อง 209 มหานคร

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1880 ชื่อ Take

ขนาด 36,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Voh (V)	229	224	
		-Ir (A)	15.56	14.92	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		60	60	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ พงศ 15

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขันต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียล 2 ชั้น 2 ห้อง 100/10

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1883 ชื่อ Trane

ขนาด 36,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	228	223	
		-Ir (A)	16.4	15.34	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		50	50	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ พวค 10

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและชุดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียล

ชั้น 2

ห้อง 10919

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1884 ชื่อ Trane

ขนาด 36,000 Btu ชนิดน้ำยา R29

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	225	221	
		-Ir (A)	10.32	8.64	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		40	40	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ พงษ์ 15

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียล ชั้น 1 ห้อง 319

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 2408 ยี่ห้อ Carrier

ขนาด Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☒ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	226	223	
		-Ir (A)	4.93	3.93	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		56	56	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ พช.16

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียลไฮเทล ชั้น 1 ห้อง 319

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 2404 ชื่อ Carrier

ขนาด Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☒ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	229	224	
		-Ir (A)	4.54	3.18	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		60	60	

ผลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ มจก/ส

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและชุดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมเมจิ เอ็ม/เอ

ชั้น 2

ห้อง 1001

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 188B

ยี่ห้อ Mitsubishi

ขนาด 18,000 Btu

ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ

☐

ติดผนัง

☒

แขวนใต้ฝ้า

☐

ตั้งพื้น

☐

ตู้ตั้ง

☐

ท่อนม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	228	223	- 12.5 องศา
		-Ir (A)	7.94	6.88	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		34	34	

ผลการตรวจเช็ค

☒

ปกติ

☐

ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ นพ. 15

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยบีมน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยบีมน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมเมจิอัส ชั้น 1 ห้อง อีทยู

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi

ขนาด 13,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☒ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	227	223	
		-Ir (A)	5.18	4.42	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		66	66	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ WSA/15

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยบีมน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยบีมน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมหึงขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมเมคัลลิเอร์

ชั้น 1

ห้อง วิทยุ

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 2409

ชื่อหอ ~~Wassana~~ York

ขนาด 24,000 Btu

ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ

☒

ติดผนัง

☒

แขวนใต้ฝ้า

☐

ตั้งพื้น

☐

ตู้ตั้ง

☐

ทอลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	220	225	
		-Ir (A)	10.22	1.48	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		68	68	

ผลการตรวจเช็ค

☒

ปกติ

☐

ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ พอส 15

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยบีมน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยบีมน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียล 195 ชั้น 1 ห้อง อีกรู

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ ชื่อ Mitsubishi

ขนาด 13,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☒ ติดผนัง ☐ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	228	225	
		-Ir (A)	4.93	4.66	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		68	68	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ พงศ์กร

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ.....

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/4/63

อาคาร ๑๐๘๖/๖/๑๕ ชั้น ๑ ห้อง

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1146 ชื่อ Trane

ขนาด 24,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงได้ฟ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	228	224	
		-Ir (A)	11.00	9.00	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		66	66	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ นวศ/16

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมมิเกรชั่น ชั้น 2 ห้อง

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1187 ชื่อ Trane

ขนาด 24,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	227	223	
		-Ir (A)	10.84	9.62	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		60	60	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ 2504/15

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/68

อาคาร อิมเมค 1 ชั้น 1 ห้อง วิทยุ

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 2410 ชื่อ Carrier

ขนาด 12,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☒ ติดผนัง ☐ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	229	223	
		-Ir (A)	4.96	4.13	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		65	65	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ 209/115

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝ้าครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/1/63

อาคาร อิมพีเรียลไฮเอร์ ชั้น 1 ห้อง วิชา

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 2406 ชื่อ Carvier

ขนาด 12,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☒ ติดผนัง ☐ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด	บันทึกผล		หมายเหตุ
		ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)			
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	22.4	22.4
		-Ir (A)	5.32	4.44
		-Is (A)		
		-It (A)		
3	แรงดันน้ำยา (Psi)	60	60	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ นวณ

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขันต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียล 1

ชั้น 1

ห้อง 100A อิมพีเรียล 1

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 2411 ชื่อ Daikin

ขนาด 20,000 Btu ชนิดน้ำยา R32

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)			- 220 โวลต์
		-Ir (A)			
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)				

ผลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ นพดล

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยบิ๊มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยบิ๊มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร..... วิทยาลัยอาชีวศึกษา.....

ชั้น..... 2.....

ห้อง..... วิชา.....

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ..... 1888..... ยี่ห้อ..... Trane.....

ขนาด..... 30,000.....Btu..... ชนิดน้ำยา..... R22.....

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	226	221	
		-Ir (A)	10.22	9.38	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		65	65	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ..... พงษ์.....

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ.....

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ ๑๕/๑/๖๓

อาคาร อิมพีเรียล

ชั้น ๑

ห้อง ๑๑๖๓๑๕

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1889 ชื่อ Thane

ขนาด 24,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	๑๑๓		- คอมเพรสเซอร์ 1889 1800
		-Ir (A)			
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)				

ผลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปืนน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียล 195

ชั้น 1

ห้อง 100 ลิขสิทธิ์ 195

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 2412 ชื่อ Daikin

ขนาด 30,000 Btu ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	229	22.6	
		-Ir (A)	14.68	13.02	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		135	133	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ พงษ์กร

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่.....

อาคาร..... อิมพีเรียล 199

ชั้น..... 1

ห้อง..... 100 อิมพีเรียล 199

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ..... 1841 ชื่อ..... York

ขนาด..... 42,000 Btu ชนิดน้ำยา..... R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☒ ติดผนัง ☐ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	228	226	
		-Ir (A)	6.14	5.03	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		65	65	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ..... พวศ.18

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขันต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ.....

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร..... 2..... ห้อง.....

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ..... 1890..... ชื่อ.....

ขนาด..... Btu..... ชนิดน้ำยา.....

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☒ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	225	220	
		-Ir (A)	9.54	8.84	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		32	52	

ผลการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ.....

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ.....

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24/9/63

อาคาร อิมพีเรียล

ชั้น 2

ห้อง 3001

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ 1891

ยี่ห้อ Trane

ขนาด 24,000 Btu

ชนิดน้ำยา R22

ชนิดเครื่องปรับอากาศ

☐

ติดผนัง

☒

แขวนได้ฟ้า

☐

ตั้งพื้น

☐

ตู้ตั้ง

☐

ทอลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์	-Volt (V)	225	223	
		-Ir (A)	10.31	9.41	
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)		60	60	

ผลการตรวจเช็ค

☒

ปกติ

☐

ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ 49415

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่.....

อาคาร..... ชั้น..... ห้อง.....

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ..... ชื่อ.....

ขนาด.....Btu ชนิดน้ำยา.....

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☐ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)			
		-Ir (A)			
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)				

ผลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ.....

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ.....

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่.....

อาคาร..... ชั้น..... ห้อง.....

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ..... ยี่ห้อ.....

ขนาด.....Btu ชนิดน้ำยา.....

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☐ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)			
		-Ir (A)			
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)				

ผลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ.....

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขันต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ.....

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่.....

อาคาร..... ชั้น..... ห้อง.....

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ..... ชื่อ.....

ขนาด.....Btu ชนิดน้ำยา.....

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☐ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)			
		-Ir (A)			
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)				

ผลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ.....

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขันต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ.....

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่.....

อาคาร..... ชั้น..... ห้อง.....

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ..... ชื่อ.....

ขนาด.....Btu ชนิดน้ำยา.....

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☐ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)			
		-Ir (A)			
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)				

ผลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ.....

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝากรอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ.....

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่.....

อาคาร..... ชั้น..... ห้อง.....

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ..... ยี่ห้อ.....

ขนาด.....Btu ชนิดน้ำยา.....

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☐ แขนงใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น
☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์	-Volt (V)			
		-Ir (A)			
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา (Psi)				

ผลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ช่างผู้ให้บริการ.....

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร/เจ้าของผู้รับบริการ.....

(รับทราบ และได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)