

ใบขอให้แก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ชื่อผู้ถูกตรวจสอบ	สำนักงานมหาวิทยาลัย	ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ	ชื่อทีมผู้ตรวจสอบ
หน่วยงาน	สำนักงานมหาวิทยาลัย	ผู้ขอใบให้แก้ไข	หมายเลขเอกสาร
วันที่ตรวจ	1 มกราคม 2565	วันที่ออกเอกสาร	ระดับของข้อบกพร่อง

รายละเอียดของข้อบกพร่อง

- การใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตีมีแนวโน้มในการลดใช้พลังงานลงอย่างมีเห็นได้ชัดเจน
- หากมองจากภาพรวมสำนักงานมหาวิทยาลัย สามารถลดพลังงานไฟฟ้าลงได้เป็น ร้อยละ 6.34 ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

(/ /)

สาเหตุ :

- มีปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวน สภาพอากาศร้อนขึ้น จึงมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเปิดเครื่องปรับอากาศ
- อาคารไม่ได้ออกแบบมาให้สามารถระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปรับปรุง :

- เนื่องจากสาเหตุเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
- หากต้องการปรับลดการใช้พลังงาน โดยที่ยังใช้เป้าหมายเดิมที่ ร้อยละ 10 อาจต้องมองที่การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

การป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง

- อาจมีการปรับลดการตั้งค่าเป้าหมาย/ ให้เหมาะสมกับสภาพอาคารและบริบทของหน่วยงาน
 - ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ ที่มีอายุเกิน 10 ปี
- วันที่กำหนดเสร็จ : _____

หัวหน้าฝ่าย	ผู้ถูกตรวจสอบ
(/ /)	(/ /)

ผลการตรวจเช็คการแก้ไข

- แก้ไขได้
- แก้ไขไม่ได้

ความคิดเห็น _____

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
(/ /)	(/ /)

กรุณาส่งใบขอให้แก้ไขข้อบกพร่องนี้กลับผู้ตรวจสอบภายใน 7 วันทำงาน



