

## คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนมีนาคม 2565

ตารางคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

DATE	น้ำเสียเข้าระบบ						น้ำที่ผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)							ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	Cl <sub>2</sub>	
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
2-มี.ค.-65	72	196	86	214	28.2	7.51	10	25	15	241	26.4	7.63	0.18	86.11
4-มี.ค.-65	81	129	86	242	27.3	7.1	11	26	21	225	28.6	7.13	0.17	86.42
9-มี.ค.-65	70	108	92	231	25.6	7.29	13	17.5	18	253	31.3	7.82	0.25	81.43
11-มี.ค.-65	67	194.6	96	173	25.8	7.81	9	28	18	241	25.9	7.41	0.25	86.57
16-มี.ค.-65	71	255	184	261	26.7	7.87	12	22.6	17	284	24.7	7.48	0.19	83.10
18-มี.ค.-65	72	196	86	214	28.2	7.51	10	25	15	241	26.4	7.63	0.18	86.11
23-มี.ค.-65	78	210.8	98	215	26.9	8.01	11	27	12	241	28.5	6.4	0.21	85.90
25-มี.ค.-65	76	255	184	261	26.7	7.87	14	22.6	17	284	28.7	7.48	0.19	81.58
30-มี.ค.-65	84	213	96	226	27.6	7.31	10	19.2	12	259	26.7	6.9	0.25	88.10
mean	74.56	195.27	112.00	226.33	27.00	7.59	11.11	23.66	16.11	252.11	27.47	7.32	0.21	85.03

