

คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนเมษายน 2565

DATE	น้ำเสียระบบ						น้ำที่ผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)						ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)	
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH		Cl ₂
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
1-เม.ย.-65	76	129	86	242	27.3	7.1	13	26	21	225	28.6	7.13	0.25	82.89
5-เม.ย.-65	68	213	102	263	27.1	7.45	11	41	25	294	29.8	7.46	0.21	83.82
8-เม.ย.-65	87	137	61	176	27.8	7.68	13	19.4	18	214	30.1	7.29	0.19	85.06
12-เม.ย.-65	84	121	129	229	28.1	7.69	14	48	8	257	25.9	7.41	0.24	83.33
20-เม.ย.-65	79	87	14	238	29.1	7.31	9	24	9	294	29.9	7.24	0.21	88.61
22-เม.ย.-65	69	293.2	131	207	26.3	7.44	12	41.5	14	231	30.1	7.61	0.19	82.61
27-เม.ย.-65	87	184	72	261	26	7	10	21.3	13	243	28.4	6.94	0.22	88.51
29-เม.ย.-65	83	215	214	214	26.1	7.87	15	28.1	14	251	30.2	7.59	0.21	81.93
mean	79.13	172.40	101.13	228.75	27.23	7.44	12.13	31.16	15.25	251.13	29.13	7.33	0.22	84.59

