

## คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม 2566

DATE	น้ำเสียเขาระบบ						น้ำที่ผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)							ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	Cl <sub>2</sub>	
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
3-พ.ค.-66	76	203	81	226	27.6	7.31	11	19.2	17	259	26.7	7.2	0.25	85.53
5-พ.ค.-66	71	196	86	242	27.3	7.1	13	26	26	225	27.4	7.1	0.27	81.69
10-พ.ค.-66	84	211	94	263	27.1	7.45	10	41	21	294	27.9	7.1	0.21	88.10
12-พ.ค.-66	72	184	72	176	27.8	7.68	13	19.4	19	214	26.7	6.9	0.24	81.94
19-พ.ค.-66	68	195	65	229	28.1	7.69	11	48	18	257	25.9	7.4	0.24	83.82
24-พ.ค.-66	71	148	83	238	29.1	7.31	13	24	23	294	28.6	7.4	0.21	81.69
26-พ.ค.-66	66	121	129	229	28.1	7.69	11	48	8	257	25.9	7.41	0.25	83.33
31-พ.ค.-66	73	87	14	238	29.1	7.31	13	24	9	294	29.9	7.24	0.21	82.19
mean	72.63	168.13	78.00	230.13	28.03	7.44	11.88	31.20	17.63	261.75	27.38	7.22	0.24	83.54

