

คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2566

DATE	น้ำเสียเขาระบบ						น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)						ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)	
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH		Cl ₂
4-ส.ค.-66	81	194	69	198	28.9	7.83	20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	86.42
9-ส.ค.-66	76	173	52	232	26.3	7.61	10	36.7	17	259	26.7	7.83	0.17	86.84
11-ส.ค.-66	89	207	129	229	23.7	7.69	12	48	8	257	25.9	7.41	0.23	86.52
16-ส.ค.-66	92	196	86	214	28.2	7.51	11	25	15	241	26.4	7.63	0.18	88.04
18-ส.ค.-66	84	186	86	242	27.3	7.1	11	26	21	225	28.6	7.13	0.17	86.90
23-ส.ค.-66	73	108	92	231	25.6	7.29	13	17.5	18	253	31.3	7.82	0.26	82.19
25-ส.ค.-66	84	214	96	173	25.8	7.81	12	28	18	241	25.9	7.41	0.31	85.71
30-ส.ค.-66	97	235	184	261	26.7	7.87	12	22.6	17	284	24.7	7.48	0.19	87.63
mean	84.50	189.13	99.25	222.50	26.56	7.59	11.50	28.45	16.50	248.00	27.04	7.54	0.22	86.28

