

รายงานผลการวัดค่าแสงสว่าง (LUX report) กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1

มหาวิทยาลัยแม่โจ้



จัดทำโดย

งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3225

การตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง

ชื่อสถานที่ตรวจวัด	อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1	
ที่ตั้ง / ส่วนงาน	สำนักงานมหาวิทยาลัย	
วันที่ตรวจวัด	4 ตุลาคม พ.ศ. 2566	
สภาพอากาศ	แจ่มใส	
เครื่องวัดแสงสว่าง	ยี่ห้อ Digital Lux Meter รุ่น LX-73 หมายเลขเครื่อง Q606438 Calibrated Date 2 กุมภาพันธ์ 2566	
คณะผู้ตรวจวัด	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิกิตน์วิจิตร	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
	2. นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงศ์	หัวหน้างานจัดการพลังงาน
	3. นายสุรเดช คิดการงาน	ช่างเทคนิค/พอส.04244
	4. นายรัฐพล ญาติมิตรขุน	ช่างเทคนิค/พออ.03430

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
สำนักงานมหาวิทยาลัย							
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1							
ชั้น : 1	 ห้อง ATM ธนาคารกรุงไทย ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ซ่อมบำรุงและระบบงาน หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้อง ATM ธนาคารกรุงไทย	301.00	200	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ทางเดิน ชั้น 1 ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 9 หลอด, PHL (1:1) 250 W จำนวน 2 หลอด	11	จุดตรวจ: ทางเดิน ชั้น 1	698.98	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องแม่บ้าน ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: ห้องแม่บ้าน	471.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ศูนย์ประสานงานวันเกษตร 90 ปี แม่โจ้ 1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 5 W จำนวน 6 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	10	จุดตรวจ: ห้องสำนักงาน 1	302.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ศูนย์ประสานงานวันเกษตร 90 ปี แม่โจ้ 1 ชื่อห้องย่อย : นางกาญจนา กาแก้ว ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางกาญจนา กาแก้ว	312.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : โคมไฟส่องสว่างให้ค่าแสงไม่เพียงพอ
ชั้น : 1	 ศูนย์ประสานงานวันเกษตร 90 ปี แม่โจ้ 1 ชื่อห้องย่อย : น.ส.ธันยรัศมี วงศ์เกษม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะที่ 2	278.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : โคมไฟส่องสว่างให้ค่าแสงไม่เพียงพอ
ชั้น : 1	 ศูนย์ประสานงานวันเกษตร 90 ปี แม่โจ้ 1 ชื่อห้องย่อย : นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์	322.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : โคมไฟส่องสว่างให้ค่าแสงไม่เพียงพอ
ชั้น : 1	 ศูนย์ประสานงานวันเกษตร 90 ปี แม่โจ้ 2 ห้องประชุม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 5 W จำนวน 6 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	10	จุดตรวจ: ห้องสำนักงาน 2	301.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ศูนย์ประสานงานวันเกษตร 90 ปี แม่โจ้ 2## ชื่อห้องย่อย : โต๊ะที่ 1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะที่ 1	286.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : โคมไฟส่องสว่างให้ค่าแสงไม่เพียงพอ

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	 ศูนย์ประสานงานวันเกษตร 90 ปี แม่โจ้ 2## ชื่อห้องย่อย : โต๊ะที่ 2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะที่ 2	324.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : โคมไฟส่องสว่างให้ค่าแสงไม่เพียงพอ
ชั้น : 1	 ศูนย์ประสานงานวันเกษตร 90 ปี แม่โจ้ 2## ชื่อห้องย่อย : โต๊ะที่ 3 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะที่ 3	291.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : โคมไฟส่องสว่างให้ค่าแสงไม่เพียงพอ
ชั้น : 1	 โถงทางเดินกลาง ชั้น 1 ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	9	จุดตรวจ: โถง ชั้น1	541.84	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องฝ่ายสื่อสารองค์กร	454.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องฝ่ายสื่อสารองค์กร ชื่อห้องย่อย : น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร	302.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องฝ่ายสื่อสารองค์กร ชื่อห้องย่อย : น.ส.อัมรินทร์ ชาญวิทย์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.อัมรินทร์ ชาญวิทย์	485.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องฝ่ายสื่อสารองค์กร ชื่อห้องย่อย : น.ส.ธัญวรัตน์ เงินจันทร์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ธัญวรัตน์ เงินจันทร์	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องฝ่ายสื่อสารองค์กร ชื่อห้องย่อย : นายวิชญพงศ์ สันติกุลพัสิฐ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้	310.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องฝ่ายสื่อสารองค์กร ชื่อห้องย่อย : น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพชร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพชร	410.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องฝ่ายสื่อสารองค์กร ชื่อห้องย่อย : น.ส.ปริศนา เก่งกาจ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: น.ส.ปริศนา เก่งกาจ	410.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องฝ่ายสื่อสารองค์กร ชื่อห้องย่อย : นางสุจิตรา ราชจันทร์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสุจิตรา ราชจันทร์	315.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องฝ่ายสื่อสารองค์กร ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ		จุดตรวจ: ห้องฝ่ายสื่อสารองค์กร	245.20	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องถ่ายทอดสด MJU TALK ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ หลอด LED (1:1) 5 W จำนวน 3 หลอด	3	จุดตรวจ: ห้องถ่ายทอดสด MJU TALK	302.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น 1	221.60	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น 1	212.80	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องประชุมพวงแสด ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (1:1) 9 W จำนวน 17 หลอด, LED (1:1) 18 W จำนวน 16 หลอด, LED (1:1) 5 W จำนวน 12 หลอด	45	จุดตรวจ: ห้องประชุมพวงแสด	473.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องประชุมพวงแสด ห้องเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประเภทห้อง : ห้องเตรียมวัตถุดิบ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: ห้องประชุมพวงแสด ห้องเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม	303.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องประชุมพวงแสด ส่วนลงทะเบียน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: ห้องประชุมพวงแสด ส่วนลงทะเบียน	303.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองพัฒนาคุณภาพ 1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	9	จุดตรวจ: กองพัฒนาคุณภาพ 1	308.20	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 กองพัฒนาคุณภาพ ชื่อห้องย่อย : นางวันทนี ปิ่นแก้ว ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางวันทนี ปิ่นแก้ว	404.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองพัฒนาคุณภาพ ชื่อห้องย่อย : น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย	309.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองพัฒนาคุณภาพ 2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 9 W จำนวน 2 หลอด, LED (1:1) 18 W จำนวน 4 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	15	จุดตรวจ: กองพัฒนาคุณภาพ 2	315.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองพัฒนาคุณภาพ ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงาน 1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะทำงาน 1	257.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองพัฒนาคุณภาพ ชื่อห้องย่อย : น.ส.นิตยา ใจกันทา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.นิตยา ใจกันทา	314.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองพัฒนาคุณภาพ ชื่อห้องย่อย : นางจุฑารัตน์ ชิดทอง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางจุฑารัตน์ ชิดทอง	446.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองพัฒนาคุณภาพ ชื่อห้องย่อย : นายอัครเทพ คັນชิง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายอัครเทพ คันชิง	228.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 สภานักงานเดิม (ห้องว่าง) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 4 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	13	จุดตรวจ: ห้องสภานักงาน	397.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 สภานักงานเดิม (ห้องว่าง) ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงาน 1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะทำงาน 1	401.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 สภานักงานเดิม (ห้องว่าง) ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงาน 2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะทำงาน 2	406.00	400	ผ่าน	(รับแสง ธรรมชาติจาก ภายนอก)
ชั้น : 2	🏠 สภานักงานเดิม (ห้องว่าง) ชื่อห้องย่อย : โต๊ะทำงาน 3 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โต๊ะทำงาน 3	400.00	400	ผ่าน	(รับแสง ธรรมชาติจาก ภายนอก)
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น 2 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น 2	221.60	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น 2	212.80	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ทางเดิน ชั้น 2 ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: ทางเดิน ชั้น 2	376.67	100	ผ่าน	



🏠 Address

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

📞 Phone :

ประชาสัมพันธ์ : 053 - 873000

✉ E-mail

maejo_university@mju.ac.th