

รายงานผลการวัดค่าแสงสว่าง (LUX report) กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดทำโดย

งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3225

การตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง

ชื่อสถานที่ตรวจวัด	อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2	
ที่ตั้ง / ส่วนงาน	สำนักงานมหาวิทยาลัย	
วันที่ตรวจวัด	5 ตุลาคม พ.ศ. 2566	
สภาพอากาศ	แจ่มใส	
เครื่องวัดแสงสว่าง	ยี่ห้อ Digital Lux Meter รุ่น LX-73 หมายเลขเครื่อง Q606438 Calibrated Date 2 กุมภาพันธ์ 2566	
คณะผู้ตรวจวัด	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิกิตน์วิจิตร	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
	2. นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงศ์	หัวหน้างานจัดการพลังงาน
	3. นายสุรเดช คิดการงาน	ช่างเทคนิค/พอส.04244
	4. นายรัฐพล ญาติมิตรขุน	ช่างเทคนิค/พออ.03430

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
สำนักงานมหาวิทยาลัย							
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2							
ชั้น : 1	🏠 โถงอาคาร ชั้น 1 ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 37 หลอด	37	จุดตรวจ: โถงอาคาร ชั้น 1	513.63	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 โถงทางเดินกลาง ชั้น 1 ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: โถงทางเดินกลาง ชั้น 1	115.63	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องประชุมสารภี	324.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องรับรอง ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ประเภทห้อง : ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้องรับรอง ห้องประชุมสารภี	1436.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 โถงหน้าห้องประชุมสารภี (80 ปี) ประเภทห้อง : ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 93 หลอด	93	จุดตรวจ: โถงหน้าห้องประชุมสารภี	832.60	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บของ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ ห้องประชุมสารภี	179.40	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ซ่อมบำรุงและระบบงาน		จุดตรวจ: ห้องควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร	150.00	200	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องป้อนน้ำประจำอาคาร ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ซ่อมบำรุงและระบบงาน		จุดตรวจ: ห้องป้อนน้ำประจำอาคาร	171.00	200	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บของแม่บ้าน ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ		จุดตรวจ: ห้องเก็บของแม่บ้าน	111.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: กองคลัง งานงบประมาณ	426.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องผู้อำนวยการ กองคลัง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องผู้อำนวยการ กองคลัง	510.60	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : น.ส.บาศรี สุขจิตต์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.บาศรี สุขจิตต์	501.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : นายพีรพล จิตติวงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายพีรพล จิตติวงศ์	115.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์และจุดปฏิบัติงานมีค่าความเข้มแสงสว่างน้อยมาก
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : น.ส.สิริเบญจรัตน์ มะลิเพ็ญ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.สิริเบญจรัตน์ มะลิเพ็ญ	370.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา	337.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : น.ส.ธารินี ปันติะ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ธารินี ปันติะ	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : น.ส.พรรณราย ชันคำหุด ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.พรรณราย ชันคำหุด	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์	327.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : นางวิยะดา ตาติวงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางวิยะดา ตาติวงศ์	401.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง ห้องผู้อำนวยการกองคลัง ชื่อห้องย่อย : น.ส.นිර เรียนกุนา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) จำนวน 93 หลอด	93	จุดตรวจ: กองคลัง ห้องผู้อำนวยการกองคลัง	671.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ	470.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : นางจริญา อ่อนนาง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางจริญา อ่อนนาง	420.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : นายสุรียน สิริยศชัยศรี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายสุรียน สิริยศชัยศรี	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์	440.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : นายชัยกฤต วัชรธนาโกคิน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายชัยกฤต วัชรธนาโกคิน	525.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : นางนงลักษณ์ จันทรเที่ยง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางนงลักษณ์ จันทรเที่ยง	402.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 กองคลัง งานงบประมาณ ชื่อห้องย่อย : นางธัญญกรณ์ เมธีวีรศวงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 21 หลอด	21	จุดตรวจ: นางธัญญกรณ์ เมธีวีรศวงศ์	455.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บของ กองคลัง งานงบประมาณ ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 63 หลอด	63	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ กองคลัง งานงบประมาณ	481.00	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องงานประชุม กองกลาง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 15 หลอด	15	จุดตรวจ: ห้องงานประชุม กองกลาง	461.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 งานประชุม กองกลาง ชื่อห้องย่อย : นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 งานประชุม กองกลาง ชื่อห้องย่อย : นางธัญทิศา เพ่าติใจ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางธัญทิศา เพ่าติใจ	408.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 งานประชุม กองกลาง ชื่อห้องย่อย : น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ	314.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 1	🏠 ห้องอำนวยความสะดวก กองกลาง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องผู้อำนวยความสะดวก กองกลาง	696.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องอำนวยความสะดวก กองกลาง ชื่อห้องย่อย : นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องผู้อำนวยความสะดวก กองกลาง	789.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องประชุม กองกลาง ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 15 หลอด	15	จุดตรวจ: ห้องประชุม กองกลาง	516.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 งานอำนวยความสะดวก กองกลาง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 20 หลอด	20	จุดตรวจ: งานอำนวยความสะดวก กองกลาง	401.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 งานอำนวยความสะดวก กองกลาง ชื่อห้องย่อย : นางกาญจนา กาแก้ว ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 7.2 W จำนวน 8 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	20	จุดตรวจ: นางกาญจนา กาแก้ว	415.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	 งานอำนวยความสะดวก กองกลาง ชื่อห้องย่อย : นางกาญจนา กาแก้ว ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 7.2 W จำนวน 8 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	20	จุดตรวจ: นางกาญจนา กาแก้ว	415.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 งานอำนวยความสะดวก กองกลาง ชื่อห้องย่อย : น.ส.ณิชาพรพัทธ์ ฐิตาธานินทร์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ณิชาพรพัทธ์ ฐิตาธานินทร์	413.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 งานอำนวยความสะดวก กองกลาง ชื่อห้องย่อย : น.ส.ธันยรัศมี วงศ์เกษม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: น.ส.ธันยรัศมี วงศ์เกษม	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 งานประชุม กองกลาง ชื่อห้องย่อย : น.ส.เบญจพร ปานดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: น.ส.เบญจพร ปานดี	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 งานอำนวยความสะดวก กองกลาง ชื่อห้องย่อย : น.ส.รลิสฐิตา ทมทอง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 32 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	38	จุดตรวจ: น.ส.รลิสฐิตา ทมทอง	404.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 งานอำนวยความสะดวก กองกลาง ชื่อห้องย่อย : น.ส.รลิสฐิตา ทมทอง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 32 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	38	จุดตรวจ: น.ส.รลิสฐิตา ทมทอง	404.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 งานอำนวยความสะดวก กองกลาง ชื่อห้องย่อย : น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม	300.00	300	ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 1	 งานอำนวยความสะดวก กองกลาง ชื่อห้องย่อย : นายกมล กล่อมมิตร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายกมล กล่อมมิตร	300.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 งานอำนวยความสะดวก กองกลาง ชื่อห้องย่อย : น.ส.รัตนมณี ยศติวงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.รัตนมณี ยศติวงศ์	411.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 งานอำนวยความสะดวก กองกลาง ชื่อห้องย่อย : น.ส.อำไพ บัวลอย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.อำไพ บัวลอย	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น 1	284.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น 1	4123.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องสำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 2	324.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 2 ชื่อห้องย่อย : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพย์วงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.สิริอัจฉรา ทิพย์วงศ์	420.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 2 ชื่อห้องย่อย : ว่าที่ ร.ต.ภาวิธ แก้วมา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ว่าที่ ร.ต.ภาวิธ แก้วมา	420.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 2 ชื่อห้องย่อย : น.ส.พนิตนันท์ อินทรารุณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.พนิตนันท์ อินทรารุณ	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 2 ชื่อห้องย่อย : น.ส.พนิตนันท์ อินทรารุณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.พนิตนันท์ อินทรารุณ	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องรองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 18 หลอด	18	จุดตรวจ: รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	1037.60	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	 ห้องรองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ชื่อห้องย่อย : รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	989.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้องผู้ช่วยอธิการบดี พศ.ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ.ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล	931.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้องผู้ช่วยอธิการบดี พศ.ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ชื่อห้องย่อย : พศ.ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ผู้ช่วยอธิการบดี พศ.ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล	1061.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้อง พศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี นิโรจน์ สันนรงค์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด 400 W จำนวน 1 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	13	จุดตรวจ: พศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี นิโรจน์ สันนรงค์	1040.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้อง พศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี นิโรจน์ สันนรงค์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด 400 W จำนวน 1 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	13	จุดตรวจ: พศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี นิโรจน์ สันนรงค์	1040.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้อง พศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี นิโรจน์ สันนรงค์ ชื่อห้องย่อย : พศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี นิโรจน์ สันนรงค์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี นิโรจน์ สันนรงค์	922.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้องประชุม 201 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุม 201	397.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้องผู้ช่วยอธิการบดี พศ.ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: พศ.ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ	423.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้องผู้ช่วยอธิการบดี พศ.ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ ชื่อห้องย่อย : ผู้ช่วยอธิการบดี พศ.ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ผู้ช่วยอธิการบดี พศ.ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ	653.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 ห้อง ศศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ศศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ	794.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้อง ศศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ ชื่อห้องย่อย : ศศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 18 หลอด	18	จุดตรวจ: ศศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ	1078.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องประชุมอินทนิล (1) ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (1:1) 5 W จำนวน 25 หลอด	25	จุดตรวจ: ห้องประชุมอินทนิล (1)	106.20	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องประชุมอินทนิล (2) ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุมอินทนิล (2)	241.20	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องประชุมอินทนิล (ห้องเตรียมอาหารว่าง) ประเภทห้อง : ห้องเตรียมวัตถุดิบ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: ห้องประชุมอินทนิล (ห้องเตรียมอาหารว่าง)	415.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำหญิง (ห้องประชุมอินทนิล) ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 5 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง (ห้องประชุมอินทนิล)	82.00	100	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำชาย (ห้องประชุมอินทนิล) ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 5 W จำนวน 5 หลอด	5	จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย (ห้องประชุมอินทนิล)	80.00	100	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 โถงทางเดิน ชั้น 2 ตะวันออก ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 19 หลอด	19	จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น 2 ตะวันออก	255.32	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 โถงทางเดิน ชั้น 2 กลาง ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น 2 กลาง	264.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิงชั้น 2	305.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำชายชั้น 2 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องน้ำชายชั้น 2	283.00	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 ห้องประชุมเสลา (ชั้น 2) ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 57 หลอด	57	จุดตรวจ: ห้องประชุมเสลา (ชั้น 2)	659.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องแต่งชุดครูย 1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: ห้องแต่งชุดครูย 1	662.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องแต่งชุดครูย 2 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: ห้องแต่งชุดครูย 2	667.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเก็บของ 1 (ชั้น 2) ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (1:1) จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ 1 (ชั้น 2)	614.60	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเก็บของ 2 (ชั้น 2) ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	9	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ 2 (ชั้น 2)	192.60	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้อง เซฟเวอร์ (ชั้น2) ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ซ่อมบำรุงและระบบงาน หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้อง เซฟเวอร์ (ชั้น2)	583.20	200	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 งานสภาพนักงาน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 66 หลอด	66	จุดตรวจ: งานสภาพนักงาน	705.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 งานสภาพนักงาน ชื่อห้องย่อย : ประธานสภาพนักงาน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ประธานสภาพนักงาน	427.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสภาพนักงาน (ชั้น 2) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 18 หลอด	18	จุดตรวจ: ห้องสภาพนักงาน (ชั้น 2)	705.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสภาพนักงาน ชื่อห้องย่อย : น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล	602.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องสภาพนักงาน ชื่อห้องย่อย : นายวรภาส ปูระณะพงษ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายวรภาส ปูระณะพงษ์	549.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	 ห้องสภาพนักงาน ชื่อห้องย่อย : นายศุภชัย ชัยอุดมวิทย์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายศุภชัย ชัยอุดมวิทย์	481.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ทางเดินชั้น 3 ตะวันออก ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ทางเดินชั้น 3 ตะวันออก	164.54	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องผู้อำนวยการกองแผนงาน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องผู้อำนวยการกองแผนงาน	455.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องผู้อำนวยการ กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์	566.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 งานวิจัยสถาบัน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: งานวิจัยสถาบัน	628.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	 งานวิจัยสถาบัน ชื่อห้องย่อย : น.ส.วัชรารณณ์ พิล่า ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.วัชรารณณ์ พิล่า	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 งานวิจัยสถาบัน ชื่อห้องย่อย : น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	462.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 งานวิจัยสถาบัน ชื่อห้องย่อย : นางมยุรา ชูทอง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางมยุรา ชูทอง	870.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 งานวิจัยสถาบัน ชื่อห้องย่อย : นายฐิติกร บุญราศรี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายฐิติกร บุญราศรี	410.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องเก็บของ ห้องเตรียมอาหารว่าง ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ ห้องเตรียมอาหารว่าง	372.40	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองตรวจสอบภายใน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 63 หลอด	63	จุดตรวจ: สำนักงาน กองตรวจสอบภายใน	552.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองตรวจสอบภายใน ชื่อห้องย่อย : น.ส.อรอนงค์ คำยอง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.อรอนงค์ คำยอง	430.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองตรวจสอบภายใน ชื่อห้องย่อย : น.ส.แอนนา สุปิยะ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.แอนนา สุปิยะ	412.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองตรวจสอบภายใน ชื่อห้องย่อย : น.ส.อาภาพร ขุนคง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.อาภาพร ขุนคง	420.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองตรวจสอบภายใน ชื่อห้องย่อย : น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์	412.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองตรวจสอบภายใน ชื่อห้องย่อย : น.ส.บุญประภา จันทรทา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.บุญประภา จันทรทา	416.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองตรวจสอบภายใน ชื่อห้องย่อย : นางกนิพย์สุดา ศาลิรัศ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางกนิพย์สุดา ศาลิรัศ	571.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองตรวจสอบภายใน ชื่อห้องย่อย : น.ส.นุชนาท สืบเหล็ก ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.นุชนาท สืบเหล็ก	479.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องประชุม กองตรวจสอบภายใน ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุม กองตรวจสอบภายใน	464.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ ภายใน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	827.80	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้องผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ชื่อห้องย่อย : นายประศาสน์ ก้องสมุทร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: นายประศาสน์ ก้องสมุทร	679.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องถ่ายเอกสาร และเก็บของ ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: ห้องถ่ายเอกสาร และเก็บของ	1475.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ทางเดินชั้น 3 กลาง ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร		จุดตรวจ: ทางเดินชั้น 3 กลาง	181.88	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำชายชั้น 3 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องน้ำชายชั้น 3	282.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องประชุม 302 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุม 302	221.00	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิงชั้น 3	154.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงานประสานงานวิทยาเขต แพร่ และ ชุมพร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	7	จุดตรวจ: สำนักงานประสานงานวิทยาเขต แพร่ และ ชุมพร	592.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงานประสานงานวิทยาเขต แพร่ และ ชุมพร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	7	จุดตรวจ: สำนักงานประสานงานวิทยาเขต แพร่ และ ชุมพร	592.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงานประสานงานวิทยาเขต แพร่ และ ชุมพร ชื่อห้องย่อย : นางสาวกรรณทอง สิริเกตุ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวกรรณทอง สิริเกตุ	407.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 สำนักงานประสานงานวิทยาเขต แพร่ และ ชุมพร ชื่อห้องย่อย : นางสาวชไมพร ต้นสุพรรณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวชไมพร ต้นสุพรรณ	430.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงานประสานงานวิทยาเขต แพร่ และ ชุมพร ชื่อห้องย่อย : นางสาวกรประภา ปัญญาวิธ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสาวกรประภา ปัญญาวิธ	870.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3	397.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 ชื่อห้องย่อย : นายอาจันทร์ อยู่นาน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายอาจันทร์ อยู่นาน	419.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำ (พศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: ห้องน้ำ (พศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี)	230.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 ชื่อห้องย่อย : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายจักรพันธ์ อารีศรีสม	405.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 ชื่อห้องย่อย : นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 ชื่อห้องย่อย : พศ.ดร. บัญญัติ มนเพียรอาสน์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 18 หลอด	18	จุดตรวจ: พศ.ดร. บัญญัติ มนเพียรอาสน์	430.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำ (พศ.ดร. บัญญัติ มนเพียรอาสน์) ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: ห้องน้ำ (พศ.ดร. บัญญัติ มนเพียรอาสน์)	178.00	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	 สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 ชื่อห้องย่อย : อ.ดร. สุดเขต สฤลกอง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: อ.ดร. สุดเขต สฤลกอง	555.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 ชื่อห้องย่อย : ห้องรับรองคณบดีวิทยาเขต แพร่ และชุมพร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องรับรองคณบดีวิทยาเขต แพร่ และชุมพร	626.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องประชุม 301 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องประชุม 301	752.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	 ห้องรับรอง ชั้น 3 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องรับรอง ชั้น 3	2459.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	 สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 ชื่อห้องย่อย : พศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 18 หลอด	18	จุดตรวจ: พศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี	584.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 งานยุทธศาสตร์ กองแผนงาน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 15 หลอด	15	จุดตรวจ: งานยุทธศาสตร์ กองแผนงาน	340.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	 งานยุทธศาสตร์ กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : น.ส.ภักดิ์ ยุทธวรราชัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ภักดิ์ ยุทธวรราชัย	411.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 งานยุทธศาสตร์ กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : นางวรรณนต์ เขียวละม้าย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางวรรณนต์ เขียวละม้าย	439.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	 งานยุทธศาสตร์ กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : น.ส.มินา ทาหอม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.มินา ทาหอม	774.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 งานยุทธศาสตร์ กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : นายวรณสิริ สุจินดา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายวรณสิริ สุจินดา	417.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองแผนงาน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 66 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 69 หลอด	136	จุดตรวจ: สำนักงาน กองแผนงาน	295.80	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองแผนงาน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 66 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 69 หลอด	136	จุดตรวจ: สำนักงาน กองแผนงาน	295.80	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา	405.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : นางวรรณต์ เขียวละม้าย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางวรรณต์ เขียวละม้าย	419.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : นายปรีชา มะโนแสน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายปรีชา มะโนแสน	415.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : นายเอกพจน์ อินทพ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายเอกพจน์ อินทพ	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : นายพิพัฒ อัสระไพจิตร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายพิพัฒ อัสระไพจิตร	403.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ	430.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : น.ส.กมลมาศ จำรัส ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.กมลมาศ จำรัส	410.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : นางกัญธิตา ญาติมิตรหนู ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางกัญธิตา ญาติมิตรหนู	426.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : น.ส.วิไลพร นามวงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.วิไลพร นามวงศ์	445.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 สำนักงาน กองแผนงาน ชื่อห้องย่อย : นางจิราพร สุนันทานนท์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางจิราพร สุนันทานนท์	421.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องประชุม (กองแผนงาน) ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องประชุม (กองแผนงาน)	683.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 โถงทางเดิน ชั้น4 ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น4	153.13	100	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องน้ำชายชั้น 4 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: ห้องน้ำชายชั้น 4	420.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องน้ำหญิงชั้น 4 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิงชั้น 4	415.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ฟ้ายับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 69 หลอด	69	จุดตรวจ: ฟ้ายับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ	462.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ฟ้ายับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : นายอุ๋นเรือน ชัยน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายอุ๋นเรือน ชัยน	427.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 4	🏠 ฟ้ายับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : นางพิชญากศ คำสืบ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางพิชญากศ คำสืบ	437.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ฟ้ายับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ	430.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ฟ้ายับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : น.ส.ศรณัฐณี เตียมดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ศรณัฐณี เตียมดี	404.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ฟ้ายับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : นายมงคล ประเสริฐ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายมงคล ประเสริฐ	425.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร รศ.ดร.เสมอขวัญ ดันติกุล ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร รศ.ดร.เสมอขวัญ ดันติกุล	429.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องรักษาการหัวหน้าฝ่าย พศ.ดร. ธเนศ ไชยชนะ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: ห้องรักษาการหัวหน้าฝ่าย พศ.ดร. ธเนศ ไชย ชนะ	440.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้อง รองอธิการบดี พศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้อง รองอธิการบดี พศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี	405.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องประชุม(ฟ้ายับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ โครงการพิเศษ) ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุม(ฟ้ายับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ โครงการพิเศษ)	400.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องเก็บของ(ฟ้ายับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ โครงการพิเศษ) ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ(ฟ้ายับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ โครงการพิเศษ)	398.40	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 4	🏠 ห้องสำนักงานเลขานุการอธิการบดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 14 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 72 หลอด	86	จุดตรวจ: ห้องสำนักงานเลขานุการอธิการบดี	396.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องสำนักงานเลขานุการอธิการบดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 14 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 72 หลอด	86	จุดตรวจ: ห้องสำนักงานเลขานุการอธิการบดี	396.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 สำนักงานเลขานุการอธิการบดี ชื่อห้องย่อย : น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์	440.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 สำนักงานเลขานุการอธิการบดี ชื่อห้องย่อย : นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์	416.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องอธิการบดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 18 หลอด	18	จุดตรวจ: ห้องอธิการบดี	679.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องทำงานอธิการบดี ชื่อห้องย่อย : รศ.ดร.วิธวา ทองมา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: รศ.ดร.วิธวา ทองมา	632.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องน้ำ ห้องทำงานอธิการบดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 18 หลอด	18	จุดตรวจ: ห้องน้ำ ห้องทำงานอธิการบดี	180.00	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องประชุม 401 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องประชุม 401	503.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องประชุม 402 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุม 402	554.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องประชุม 403 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 14 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 69 หลอด	83	จุดตรวจ: ห้องประชุม 403	728.40	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 4	🏠 ห้องประชุม 403 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 14 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 69 หลอด	83	จุดตรวจ: ห้องประชุม 403	728.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องทำงานรองอธิการบดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: ห้องทำงานรองอธิการบดี	583.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องทำงานรองอธิการบดี ชื่อห้องย่อย : พศ.พาวัน มะโนชัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ.พาวัน มะโนชัย	571.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องน้ำ ห้องทำงานรองอธิการบดี ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: ห้องน้ำ ห้องทำงานรองอธิการบดี	140.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 48 หลอด	48	จุดตรวจ: สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล	369.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : นายสมาน บุญทาคำ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายสมาน บุญทาคำ	410.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร	405.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : น.ส.ศรินทร์า ภิระคำ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ศรินทร์า ภิระคำ	410.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก	420.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : น.ส.อารักรา พิเชษฐพันธ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.อารักรา พิเชษฐพันธ์	405.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 4	🏠 สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : นายสุชาติ จันทร์แก้ว ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายสุชาติ จันทร์แก้ว	425.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องประชุม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุม กองบริหารทรัพยากรบุคคล	422.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องทำงาน งานสวัสดิการ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	10	จุดตรวจ: ห้องทำงาน งานสวัสดิการ	305.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องทำงาน งานสวัสดิการ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	10	จุดตรวจ: ห้องทำงาน งานสวัสดิการ	305.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องทำงาน งานสวัสดิการ ชื่อห้องย่อย : น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม	405.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : นางนิรมล ทองทิพย์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางนิรมล ทองทิพย์	406.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	649.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : นายธนภัทร ปัญญาวงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	10	จุดตรวจ: นายธนภัทร ปัญญาวงศ์	675.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : นายธนภัทร ปัญญาวงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	10	จุดตรวจ: นายธนภัทร ปัญญาวงศ์	675.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 4	🏠 งานทะเบียนประวัติ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 4 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 2 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	18	จุดตรวจ: งานทะเบียนประวัติ	315.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 งานทะเบียนประวัติ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 4 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 2 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	18	จุดตรวจ: งานทะเบียนประวัติ	315.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 งานทะเบียนประวัติ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 4 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 2 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	18	จุดตรวจ: งานทะเบียนประวัติ	315.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 งานทะเบียนประวัติ ชื่อห้องย่อย : นายวารินทร์ ชินแก้ว ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: นายวารินทร์ ชินแก้ว	440.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 งานทะเบียนประวัติ ชื่อห้องย่อย : นางสาววัตรี ไคร้มา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 14 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 66 หลอด	80	จุดตรวจ: นางสาววัตรี ไคร้มา	422.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 งานทะเบียนประวัติ ชื่อห้องย่อย : นางสาววัตรี ไคร้มา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 14 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 66 หลอด	80	จุดตรวจ: นางสาววัตรี ไคร้มา	422.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 งานทะเบียนประวัติ ชื่อห้องย่อย : น.ส.ภคจิรา วิจิตร ประเภทห้อง : ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: น.ส.ภคจิรา วิจิตร	413.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 งานทะเบียนประวัติ ชื่อห้องย่อย : น.ส.ละออศิริ พรหมศรี ประเภทห้อง : ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: น.ส.ละออศิริ พรหมศรี	631.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 4	🏠 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง ประเภทห้อง : ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: งานตำแหน่งและอัตรากำลัง	373.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องเก็บของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล	398.40	100	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง ชื่อห้องย่อย : น.ส.มยุรี แก้วประภา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 48 หลอด	48	จุดตรวจ: น.ส.มยุรี แก้วประภา	410.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง ชื่อห้องย่อย : นางกาญจนา โกะสูงเนิน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 15 หลอด	15	จุดตรวจ: นางกาญจนา โกะสูงเนิน	402.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง ชื่อห้องย่อย : น.ส.วรสุนท พุสสวัสดิ์ ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: น.ส.วรสุนท พุสสวัสดิ์	440.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง ชื่อห้องย่อย : น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม ประเภทห้อง : B. ระเบียบทางสัญญาณ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม	403.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 โถงทางเดิน ชั้น5 (ตะวันออก) ประเภทห้อง : ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 16 หลอด	16	จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น5 (ตะวันออก)	681.40	100	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น 5 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น 5	169.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น 5 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น 5	137.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องเครื่องปรับอากาศ AHU 1 ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ช่อมบำรุงและระบบงาน หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องเครื่องปรับอากาศ AHU 1	350.00	200	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 5	🏠 ห้องเครื่องปรับอากาศ AHU 2 ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ซ่อมบำรุงและระบบงาน หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องเครื่องปรับอากาศ AHU 2	2435.00	200	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องเครื่องส่งวิทยุ FM ตาดฟ้าชั้น 5 ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ซ่อมบำรุงและระบบงาน หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: ห้องเครื่องส่งวิทยุ FM ตาดฟ้าชั้น 5	330.00	200	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องควบคุมลิฟท์ ตาดฟ้า ชั้น 5 ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ซ่อมบำรุงและระบบงาน หลอด LED (1:1) 5 W จำนวน 34 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 90 หลอด	124	จุดตรวจ: ห้องควบคุมลิฟท์ ตาดฟ้า ชั้น 5	170.00	200	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องควบคุมลิฟท์ ตาดฟ้า ชั้น 5 ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ซ่อมบำรุงและระบบงาน หลอด LED (1:1) 5 W จำนวน 34 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 90 หลอด	124	จุดตรวจ: ห้องควบคุมลิฟท์ ตาดฟ้า ชั้น 5	170.00	200	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องควบคุมบิมน้ำอาคาร ตาดฟ้าชั้น 5 ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ซ่อมบำรุงและระบบงาน หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องควบคุมบิมน้ำอาคาร ตาดฟ้าชั้น 5	228.00	200	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตาดฟ้า ชั้น 5 ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ซ่อมบำรุงและระบบงาน หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตาดฟ้า ชั้น 5	159.00	200	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 โถงทางเดิน ชั้น5 (กลาง) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น5 (กลาง)	1170.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องนายกสภามหาลัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 5 W จำนวน 6 หลอด, LED (1:1) 5 W จำนวน 6 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 24 หลอด	36	จุดตรวจ: ห้องนายกสภามหาลัย	712.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องนายกสภามหาลัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 5 W จำนวน 6 หลอด, LED (1:1) 5 W จำนวน 6 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 24 หลอด	36	จุดตรวจ: ห้องนายกสภามหาลัย	712.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องทำงานนายกสภามหาวิทยาลัย ชื่อห้องย่อย : นายกสภามหาวิทยาลัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องทำงานนายกสภามหาวิทยาลัย	605.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 5	🏠 ห้องประชุม ห้องนายกสภามหาวิทยาลัย ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องประชุม ห้องนายกสภามหาวิทยาลัย	318.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 10 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 45 หลอด	55	จุดตรวจ: กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	673.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 10 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 45 หลอด	55	จุดตรวจ: กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	673.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชื่อห้องย่อย : นางสร้อยญา อาษาไชย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสร้อยญา อาษาไชย	719.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชื่อห้องย่อย : น.ส.สุพรรณ วิฑา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.สุพรรณ วิฑา	573.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชื่อห้องย่อย : นางโยษิตา กาญจนคงคา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางโยษิตา กาญจนคงคา	440.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชื่อห้องย่อย : น.ส.เมธิณี วันดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.เมธิณี วันดี	422.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชื่อห้องย่อย : นายปริญญา อินทรเทว ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายปริญญา อินทรเทว	611.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชื่อห้องย่อย : น.ส.อัจฉริยา โมฬีกุล ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.อัจฉริยา โมฬีกุล	569.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชื่อห้องย่อย : น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี	412.00	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 5	🏠 กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชื่อห้องย่อย : น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี	412.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชื่อห้องย่อย : นางเพ็ญนภา กันทะตา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางเพ็ญนภา กันทะตา	560.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ผู้อำนวยการ กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ผู้อำนวยการ กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	609.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ผู้อำนวยการ กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชื่อห้องย่อย : น.ส.นวนนิตย์ ปิ่นนิกร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.นวนนิตย์ ปิ่นนิกร	530.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องน้ำ กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำ กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	164.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องประชุม Cowboy Zone ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 45 หลอด	45	จุดตรวจ: ห้องประชุม Cowboy Zone	1000.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องรับรอง ภายในห้องประชุม cowboy zone ประเภทห้อง : ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	9	จุดตรวจ: ห้องรับรอง ภายในห้องประชุม cowboy zone	759.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องน้ำ ภายในห้องรับรอง ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องน้ำ ภายในห้องรับรอง	150.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย(ส่วนประชุม) ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย(ส่วนประชุม)	610.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย(ส่วนห้องควบคุม) ประเภทห้อง : ห้องควบคุม ช่อมำรุ้งและระบบงาน		จุดตรวจ: ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย(ส่วนห้องควบคุม)	422.40	200	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 5	🏠 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย(ห้องเตรียม อาหารว่างและเครื่องดื่ม) ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 2 หลอด ปลด/เสีย 2 หลอด ใช้งาน 0 หลอด	3	จุดตรวจ: ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย(ห้องเตรียม อาหารว่างและเครื่องดื่ม)	471.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องประชุมรองพี่ ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 29 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 46 หลอด	75	จุดตรวจ: ห้องประชุมรองพี่	444.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องประชุมรองพี่ ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 29 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 46 หลอด	75	จุดตรวจ: ห้องประชุมรองพี่	444.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องประชุมรองพี่(ห้องกรรมการ)ส่วน ทะเบียน ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุมรองพี่(ห้องกรรมการ)ส่วน ทะเบียน	359.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องประชุมรองพี่(ห้องกรรมการ)ส่วน เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุมรองพี่(ห้องกรรมการ)ส่วน เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม	453.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 5	🏠 ห้องเก็บของ กองเลขานุการสภามหา ลัย ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ กองเลขานุการสภามหา ลัย	194.40	100	ผ่าน	



🏠 Address

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

📞 Phone :

ประชาสัมพันธ์ : 053 - 873000

✉ E-mail

maejo_university@mju.ac.th