

รายงานผลการวัดค่าแสงสว่าง (LUX report) กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดทำโดย

งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3225

การตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง

ชื่อสถานที่ตรวจวัด	อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3	
ที่ตั้ง / ส่วนงาน	สำนักงานมหาวิทยาลัย	
วันที่ตรวจวัด	6 ตุลาคม พ.ศ. 2566	
สภาพอากาศ	แจ่มใส	
เครื่องวัดแสงสว่าง	ยี่ห้อ Digital Lux Meter รุ่น LX-73 หมายเลขเครื่อง Q606438 Calibrated Date 2 กุมภาพันธ์ 2566	
คณะผู้ตรวจวัด	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิกิตน์วิจิตร	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
	2. นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงศ์	หัวหน้างานจัดการพลังงาน
	3. นายสุรเดช คิดการงาน	ช่างเทคนิค/พอส.04244
	4. นายรัฐพล ญาติมิตรขุน	ช่างเทคนิค/พออ.03430

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
สำนักงานมหาวิทยาลัย							
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3							
ชั้น : 1	🏠 โถงทางเดิน ชั้น 1 ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร หลอด HG (1:1) 250 W จำนวน 3 หลอด, LED (1:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	12	จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น 1	342.49	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 โถงทางเดิน ชั้น 1 ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร หลอด HG (1:1) 250 W จำนวน 3 หลอด, LED (1:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	12	จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น 1	342.49	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	347.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : พรกมล เล็กสมพงษ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พรกมล เล็กสมพงษ์	208.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมไฟ
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : พรกมล เล็กสมพงษ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พรกมล เล็กสมพงษ์	210.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : สาวิตรี ตั้งใจ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: สาวิตรี ตั้งใจ	312.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมไฟ
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : สาวิตรี ตั้งใจ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: สาวิตรี ตั้งใจ	350.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : ภักจิรา วิชัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ภักจิรา วิชัย	220.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมไฟ
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : ภักจิรา วิชัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ภักจิรา วิชัย	250.00	400	ไม่ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : พรทิวา ชัยคำเพชร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พรทิวา ชัยคำเพชร	304.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : พรทิวา ชัยคำเพชร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พรทิวา ชัยคำเพชร	307.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : กิริวัฒน์ ติตะดา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พรทิวา ชัยคำเพชร	210.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : ปรารกนา ยามเลย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ปรารกนา ยามเลย	300.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : ชนิกา ปิ่นหน่อ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ชนิกา ปิ่นหน่อ	252.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : นิฐดนัย วัชรพันธุ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นิฐดนัย วัชรพันธุ์	789.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	238.60	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชื่อห้องย่อย : จงรักษ์ บัวลอย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: จงรักษ์ บัวลอย	300.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องเก็บของ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 3 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	5	จุดตรวจ: ห้องพัสดุ/เก็บของ	172.60	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	 ห้องเก็บของ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและ กิจการพิเศษ ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 3 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	5	จุดตรวจ: ห้องพัสดุ/เก็บของ	172.60	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องชุมสายโทรศัพท์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 3 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	7	จุดตรวจ: ห้องชุมสายโทรศัพท์	355.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องชุมสายโทรศัพท์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 3 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	7	จุดตรวจ: ห้องชุมสายโทรศัพท์	355.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องชุมสายโทรศัพท์ ชื่อห้องย่อย : น.ส. รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส. รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ	547.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องชุมสายโทรศัพท์ ชื่อห้องย่อย : ห้องเก็บของ ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 3 หลอด	3	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ	221.60	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องน้ำชาย ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย	154.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องน้ำชาย ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย	150.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องน้ำหญิง ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง	150.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องน้ำหญิง ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง	150.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องน้ำคนพิการ ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำคนพิการ	170.00	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องน้ำคนพิการ ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำคนพิการ	175.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 หน่วยงบเดือน กองคลัง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 5 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 22 หลอด	27	จุดตรวจ: หน่วยงบเดือน กองคลัง	415.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 หน่วยงบเดือน กองคลัง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 5 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 22 หลอด	27	จุดตรวจ: หน่วยงบเดือน กองคลัง	415.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 หน่วยงบเดือน กองคลัง ชื่อห้องย่อย : นาย ทวีพงษ์ พูนดีรินทร์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นาย ทวีพงษ์ พูนดีรินทร์	402.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 หน่วยงบเดือน กองคลัง ชื่อห้องย่อย : นาย ทศพงษ์ ดีอิน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นาย ทศพงษ์ ดีอิน	350.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 1	🏠 หน่วยงบเดือน กองคลัง ชื่อห้องย่อย : ห้องเก็บของ ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (3:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	9	จุดตรวจ: ห้องเก็บของ	300.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 หน่วยงบเดือน กองคลัง ห้องเก็บของ ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	5	จุดตรวจ: ห้องพัสดุ/เก็บของ	618.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 หน่วยงบเดือน กองคลัง ห้องเก็บของ ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	5	จุดตรวจ: ห้องพัสดุ/เก็บของ	618.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสภกรณ์ออมทรัพย์ครู ม.แม่โจ้ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้องสภกรณ์ออมทรัพย์ครู ม.แม่โจ้	236.00	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสภกรณ์ออมทรัพย์ครู ม.แม่โจ้ ชื่อห้องย่อย : อัมพิกา กันชนะ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: อัมพิกา กันชนะ	150.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	 ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ม.แม่โจ้ ชื่อห้องย่อย : เครื่องค์ ไคร้มา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: เครื่องค์ ไคร้มา	220.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับโคมไฟ
ชั้น : 1	 ฟ้ายพัฒนาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ฟ้ายพัฒนาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล	357.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	 ฟ้ายพัฒนาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : น.ส.ณิชนันท์ ดวงคำ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ณิชนันท์ ดวงคำ	250.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับโคมไฟ
ชั้น : 1	 ฟ้ายพัฒนาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : นางโสภา สุทธิยุทธ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางโสภา สุทธิยุทธ์	300.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับโคมไฟ
ชั้น : 1	 ฟ้ายพัฒนาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : นางชญาณิศ ปัญญา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางชญาณิศ ปัญญา	264.00	300	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับโคมไฟ
ชั้น : 1	 ฟ้ายพัฒนาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : นายรัตติกาล ณ วิชัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายรัตติกาล ณ วิชัย	274.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับโคมไฟ
ชั้น : 1	 ฟ้ายพัฒนาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อห้องย่อย : นายศราวุฒิ ทิพจร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายศราวุฒิ ทิพจร	246.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับโคมไฟ
ชั้น : 1	 mju radio ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (1:1) 11 W จำนวน 4 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	9	จุดตรวจ: mju radio	132.80	300	ไม่ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	 mju radio ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด, LED (1:1) 11 W จำนวน 4 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	9	จุดตรวจ: mju radio	132.80	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	 mju radio ชื่อห้องย่อย : น.ส.พวงพยอม เสนาวารี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.พวงพยอม เสนาวารี	80.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 1	 mju radio ชื่อห้องย่อย : น.ส.ธัญชนก สีหาพา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ธัญชนก สีหาพา	60.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 1	 mju radio ชื่อห้องย่อย : น.ส.ประภาพร ชุนนา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ประภาพร ชุนนา	121.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 1	 mju radio ห้องอัดเสียง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด HG (1:1) 25 W จำนวน 3 หลอด, LED (1:1) 11 W จำนวน 2 หลอด, LED (1:1) 11 W จำนวน 6 หลอด	11	จุดตรวจ: ห้องอัดเสียง	120.00	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	 mju radio ห้องอัดเสียง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด HG (1:1) 25 W จำนวน 3 หลอด, LED (1:1) 11 W จำนวน 2 หลอด, LED (1:1) 11 W จำนวน 6 หลอด	11	จุดตรวจ: ห้องอัดเสียง	120.00	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 1	 ห้องอัดเสียง ชื่อห้องย่อย : นาย ธีรยุทธ แสนสุข ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นาย ธีรยุทธ แสนสุข	501.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	 mju radio ห้องกระจายเสียง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด HG (1:1) 25 W จำนวน 2 หลอด, LED (2:1) 9 W จำนวน 8 หลอด	10	จุดตรวจ: mju radio ห้องกระจายเสียง	73.40	300	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างน้อย
ชั้น : 1	 mju radio ห้องกระจายเสียง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด HG (1:1) 25 W จำนวน 2 หลอด, LED (2:1) 9 W จำนวน 8 หลอด	10	จุดตรวจ: mju radio ห้องกระจายเสียง	73.40	300	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างน้อย

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	 ห้องกระจายเสียง ชื่อห้องย่อย : นายสาธิต หาญยุทธ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: นายสาธิต หาญยุทธ	80.00	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์
ชั้น : 1	 ห้องกระจายเสียง ชื่อห้องย่อย : นายสาธิต หาญยุทธ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 1 หลอด	1	จุดตรวจ: นายสาธิต หาญยุทธ	85.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 2	 โถงทางเดิน ชั้น 2 ประเภทห้อง : B. ระเบียงทางสัญจร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 5 หลอด	5	จุดตรวจ: โถงทางเดิน ชั้น 2	362.90	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	 งานบัญชี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 8 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	17	จุดตรวจ: งานบัญชี	611.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	 งานบัญชี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 8 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 9 หลอด	17	จุดตรวจ: งานบัญชี	611.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	 งานบัญชี ชื่อห้องย่อย : รัชนิวรรณ เครือปัญญา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: รัชนิวรรณ เครือปัญญา	581.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	 งานบัญชี ชื่อห้องย่อย : รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ	561.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	 งานบัญชี ชื่อห้องย่อย : วิไลพร สมณะศักดิ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: วิไลพร สมณะศักดิ์	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	 งานบัญชี ชื่อห้องย่อย : สิริเบญจรัศม์ มะลิเฟื้อ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: สิริเบญจรัศม์ มะลิเฟื้อ	400.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 งานบัญชี ชื่อห้องย่อย : สิรินทร์ เทชมสันต์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: สิรินทร์ เทชมสันต์	510.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 12 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 18 หลอด	30	จุดตรวจ: กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1)	533.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 12 หลอด, LED (3:1) 18 W จำนวน 18 หลอด	30	จุดตรวจ: กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1)	533.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1) ชื่อห้องย่อย : นาง ธนาภา โพธิ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นาง ธนาภา โพธิ์	548.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1) ชื่อห้องย่อย : น.ส. ศศิญาดา มงคลคลี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส. ศศิญาดา มงคลคลี	524.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1) ชื่อห้องย่อย : นาย คมสัน จักรคำ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นาย คมสัน จักรคำ	401.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1) ชื่อห้องย่อย : กาญจนา วงศ์สาย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: กาญจนา วงศ์สาย	523.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1) ชื่อห้องย่อย : น.ส. วิลาสินี ศิริ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส. วิลาสินี ศิริ	402.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวนหลอดไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1) ชื่อห้องย่อย : น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1) ชื่อห้องย่อย : นาง สุพรรณ ดวงบาล ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นาง สุพรรณ ดวงบาล	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1) ชื่อห้องย่อย : นาง จันทนา สุวรรณดุก ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นาง จันทนา สุวรรณดุก	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1) ชื่อห้องย่อย : นาง พิชญา พิศชวนชม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นาง พิชญา พิศชวนชม	412.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานบริหารการเงิน 1) ชื่อห้องย่อย : นาง สุพรรณษา ยอดคำ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นาง สุพรรณษา ยอดคำ	477.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนง.บริหารการเงิน 1 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนง.บริหารการเงิน 1	336.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนง.บริหารการเงิน 1 ชื่อห้องย่อย : สวิตา สิงห์คำ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: สวิตา สิงห์คำ	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเก็บเอกสารงบประมาณ ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 12 หลอด	12	จุดตรวจ: ห้องพัสดุ/เก็บของ	167.40	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ฝ่ายกฎหมาย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 8 หลอด	10	จุดตรวจ: ฝ่ายกฎหมาย	498.20	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	 ฟ้ายกกฎหมาย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด, LED (2:1) 18 W จำนวน 8 หลอด	10	จุดตรวจ: ฟ้ายกกฎหมาย	498.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ฟ้ายกกฎหมาย ชื่อห้องย่อย : นายวันเฉลิม ปัญญาดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายวันเฉลิม ปัญญาดี	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ฟ้ายกกฎหมาย ชื่อห้องย่อย : น.ส. ศักลียา ใจศรีธิ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส. ศักลียา ใจศรีธิ	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ฟ้ายกกฎหมาย ชื่อห้องย่อย : นาย อติสร สุวรรณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นาย อติสร สุวรรณ	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ฟ้ายกกฎหมาย ชื่อห้องย่อย : น.ส. สุวิภา อยู่วิวัฒน์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: .ส. สุวิภา อยู่วิวัฒน์	405.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ฟ้ายกกฎหมาย ชื่อห้องย่อย : น.ส.กิริติภัณฑ์ ชิตวงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.กิริติภัณฑ์ ชิตวงศ์	407.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้องหัวหน้าฟ้ายกกฎหมาย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: ห้องหัวหน้าฟ้ายกกฎหมาย	377.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้องหัวหน้าฟ้ายกกฎหมาย ชื่อห้องย่อย : นายเสริมศักดิ์ ไชยกา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายเสริมศักดิ์ ไชยกา	450.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้องเตรียมอาหารว่าง ฟ้ายกกฎหมาย ประเภทห้อง : ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 4 หลอด	4	จุดตรวจ: ห้องเตรียมอาหารว่าง ฟ้ายกกฎหมาย	453.40	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้องเก็บเอกสาร งานบริหารการเงิน 1 ประเภทห้อง : ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป หลอด LED (2:1) 18 W จำนวน 6 หลอด	6	จุดตรวจ: ห้องเก็บเอกสาร งานบริหารการเงิน 1	624.00	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	 ห้องน้ำชายชั้น 2 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องน้ำชายชั้น 2	300.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	 ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ หลอด LED (1:1) 18 W จำนวน 2 หลอด	2	จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น 2	288.00	100	ผ่าน	



Address

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Phone :

ประชาสัมพันธ์ : 053 - 873000

E-mail

maejo_university@mju.ac.th