

4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย มีแนวทางดังนี้

(1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตักและทำความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมันตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน ตามแบบฟอร์ม 4.2 (1)

<https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NjEzODQ1&method=inline>

The image shows two side-by-side photographs of maintenance logs for wastewater treatment equipment. Each log is a table with columns for date, location, and various maintenance tasks, with checkmarks indicating completion.

(2) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยนำไปทำปุ๋ยหมัก



(3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ



(4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่นๆ

